



# CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

## ESQUEMA 5

CERTECNICA S.A.S. Certifica que el producto:

### MULTITOMAS

Referencias: Anexo 1 Referencias Certificadas

Fabricado y Comercializado por

### QUEST INTERNATIONAL S.A

NIT: 830.106.036-2

CARRERA 106 No 15-25 ZONA FRANCA BODEGA 65 MANZANA 10 Bogotá, Colombia

Evaluado conforme a los requisitos de:

Resolución No. 90708 del 30 de agosto de 2013 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE artículo 20 numeral 20.18.1

Nota:

1. El presente certificado cubre únicamente las referencias o unidades descritas en el anexo.
2. La vigencia y validez del presente certificado está sujeto a cumplimiento de los requisitos estipulado en el CER-DI-05 "Términos y Condiciones para certificación"
3. Este certificado reemplaza y anula en su totalidad al certificado No. 603 versión 0
4. CERTECNICA S.A.S. realiza seguimiento para verificar la conformidad del producto de acuerdo a los estipulado el CER-DI-05 "Términos y Condiciones para certificación"
5. Para verificar la validez y novedades del presente certificado puede consultar la página [www.certecnica.com](http://www.certecnica.com) o a través de la consulta pública en SICERCO (SOLO PARA REGLAMENTOS TÉCNICOS)

**Fecha de aprobación:** 6 de octubre de 2020

**Fecha de modificación:** 6 de octubre de 2021

**Fecha del segundo seguimiento:** 6 de octubre de 2022

**Fecha de vencimiento:** 5 de octubre de 2023

Autorizado por



ISO/IEC 17065:2012  
12-CPR-007

**CARLOS FERNANDO CASTAÑEDA NIÑO**  
Gerente, CERTECNICA S.A.S.  
Calle 114 No. 47A -09, Bogotá D.C., Colombia  
Tel: (+57-1) 215 70 53

**CERTIFICADO No 1252**

Versión: 0



## ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS

ITEM	NOMBRE		
1	MULTITOMAS VERTICALES	Breaker-bipolar de 16 Amp- 120 v encerramiento metalico de espesor (3/64-"/ 1,2 mm) Cableado interno en calibre 12AWG-THW Multitoma electrica para instalacion vertical en alturas de 28 U a 45 U de Rack, encerramiento metalico con acabado electrostatico	MV-4837
2		Breaker-bipolar de 16 Amp- 120 v encerramiento metalico de espesor (3/64-"/ 1,2 mm) Cableado interno en calibre 12AWG-THW Multitoma electrica para instalacion vertical en alturas de 28 U a 45 U de Rack, encerramiento metalico con acabado electrostatico	MV-4839
3		Breaker-bipolar de 16 Amp- 120 v encerramiento metalico de espesor (3/64-"/ 1,2 mm) Cableado interno en calibre 12AWG-THW Multitoma electrica para instalacion vertical en alturas de 28 U a 45 U de Rack, encerramiento metalico con acabado electrostatico	MV-4838
4		Breaker-bipolar de 16 Amp- 120 v encerramiento metalico de espesor (3/64-"/ 1,2 mm) Cableado interno en calibre 12AWG-THW Multitoma electrica para instalacion vertical en alturas de 28 U a 45 U de Rack, encerramiento metalico con acabado electrostatico	MV-4840
5		Breaker-bipolar de 2x20 Amp- 220 v encerramiento metalico de espesor (3/64-"/ 1,2 mm) Cableado interno en calibre 12AWG-THW Multitoma electrica para instalacion vertical en alturas de 28 U a 45 U de Rack, encerramiento metalico con acabado electrostatico	MV-4842
6	MULTITOMAS HORIZONTALES	Mini-breaker Reset. de 10-20 Amp - 120-250 v Encerramiento Metalico (Cold Rold). Cableado interno en calibre 14 AWG- Interruptor piloto de fase-Cable extencion polariza do 3 x12 AWG Tomas de servicio para tareas de mantenimiento interno del rack, Encerramiento con metalico recubrimiento electrostatico.	CM-5125
7		Mini-breaker Reset. de 10-20 Amp - 120-250 v Encerramiento Metalico (Cold Rold). Cableado interno en calibre 14 AWG- Interruptor piloto de fase-Cable extencion polariza do 3 x12 AWG Tomas de servicio para tareas de mantenimiento interno del rack, Encerramiento con metalico recubrimiento electrostatico.	MH-4836
8		Mini-breaker Reset. de 10-20 Amp - 120-250 v Encerramiento Metalico (Cold Rold). Cableado interno en calibre 14 AWG- Interruptor piloto de fase-Cable extencion polariza do 3 x12 AWG Tomas de servicio para tareas de mantenimiento interno del rack, Encerramiento con metalico recubrimiento electrostatico.	MH-4835
9		Mini-breaker Reset. de 10-20 Amp - 120-250 v Encerramiento Metalico (Cold Rold). Cableado interno en calibre 14 AWG- Interruptor piloto de fase-Cable extencion polariza do 3 x12 AWG Tomas de servicio para tareas de mantenimiento interno del rack, Encerramiento con metalico recubrimiento electrostatico.	MH-4828
10		Mini-breaker Reset. de 10-20 Amp - 120-250 v Encerramiento Metalico (Cold Rold). Cableado interno en calibre 14 AWG- Interruptor piloto de fase-Cable extencion polariza do 3 x12 AWG Tomas de servicio para tareas de mantenimiento interno del rack, Encerramiento con metalico recubrimiento electrostatico.	MH-4713
11		Mini-breaker Reset. de 10-20 Amp - 120-250 v Encerramiento Metalico (Cold Rold). Cableado interno en calibre 14 AWG- Interruptor piloto de fase-Cable extencion polariza do 3 x12 AWG Tomas de servicio para tareas de mantenimiento interno del rack, Encerramiento con metalico recubrimiento electrostatico.	MH-4834
12		Mini-breaker Reset. de 10-20 Amp - 120-250 v Encerramiento Metalico (Cold Rold). Cableado interno en calibre 14 AWG- Interruptor piloto de fase-Cable extencion polariza do 3 x12 AWG Tomas de servicio para tareas de mantenimiento interno del rack, Encerramiento con metalico recubrimiento electrostatico.	MH-4840
13		Mini-breaker Reset. de 10-20 Amp - 120-250 v Encerramiento Metalico (Cold Rold). Cableado interno en calibre 14 AWG- Interruptor piloto de fase-Cable extencion polariza do 3 x12 AWG Tomas de servicio para tareas de mantenimiento interno del rack, Encerramiento con metalico recubrimiento electrostatico.	MH-4835



14	MULTITOMAS HORIZONTALES	Mini-breaker Reset. de 10-20 Amp - 120-250 v Encerramiento Metalico (Cold Rold). Cableado interno en calibre 14 AWG- Interruptor piloto de fase-Cable extencion polariza do 3 x12 AWG Tomas de servicio para tareas de mantenimiento interno del rack, Encerramiento con metalico recubrimiento electrostatico.	MH-4762
15		Mini-breaker Reset. de 10-20 Amp - 120-250 v Encerramiento Metalico (Cold Rold). Cableado interno en calibre 14 AWG- Interruptor piloto de fase-Cable extencion polariza do 3 x12 AWG Tomas de servicio para tareas de mantenimiento interno del rack, Encerramiento con metalico recubrimiento electrostatico.	MH-4766
16		Mini-breaker Reset. de 10-20 Amp - 120-250 v Encerramiento Metalico (Cold Rold). Cableado interno en calibre 14 AWG- Interruptor piloto de fase-Cable extencion polariza do 3 x12 AWG Tomas de servicio para tareas de mantenimiento interno del rack, Encerramiento con metalico recubrimiento electrostatico.	MH-4837



ISO/IEC 17065:2012  
12-CPR-007

Documento Firmado  
digitalmente valido como  
copia digital

**CARLOS FERNANDO CASTAÑEDA NIÑO**  
Gerente, CERTECNICA S.A.S.  
Calle 114 No. 47A -09, Bogotá D.C., Colombia  
Tel: (+57-1) 215 70 53